

## **Procédure d'intervention en cas de détection d'un incendie dans les magasins d'engrais et de phytosanitaires**

1. Identification du type de sinistre avec observation si des flammes sont visibles ou non.
2. Alerte des services de secours en indiquant quels sont les produits impliqués dans l'incendie ou qui pourraient l'être ainsi que la direction du vent.
3. Faire évacuer le personnel et toutes les personnes présentes sur le site qui ne seront pas impliquées dans la lutte contre l'incendie en les maintenant à l'écart des fumées (les diriger dans la direction d'où vient le vent).
4. Collecter un maximum d'informations sur les produits en présence dans le bâtiment qu'ils s'agissent d'engrais ou autres produits.
5. Commander l'ouverture des portes et des exutoires de fumées afin de réaliser le plus rapidement possible un maximum de ventilation dans le bâtiment.
6. Evacuer tout engin de manutention (chouleur) susceptible d'être présent dans les cases, soit directement, soit au moyen d'un palan ou élingue.
7. Abaissement des portes de rétention d'eau d'extinction d'incendie.
8. Fermeture de la vanne d'évacuation du bassin de rétention.
9. Attaquer la zone de décomposition avec de l'eau dans l'attente des secours extérieurs par du personnel formé et protégé (ne pas utiliser d'extincteur au gaz carbonique ou à poudre).